# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

# CERTIFIKÁT

**č.:** 1200551

**Výrobek:** Válcové pojistky pro fotovoltaické energetické systémy

**Typ:** PC10gPV

**Jmenovité hodnoty:** $U_n$ 1000 V DC, $I_n$ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 A

**Objednatel:** OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 022429-01/01 ze dne: 21.10.2020

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**
ČSN EN 60269-6:11, ČSN EN 60269-1 ed.3:08+A1:10+A2:15, ČSN 35 4701-2 ed.3:14

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát" a na základě smlouvy č. 022429 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.**

**Platnost certifikátu je omezena do:** 29.10.2023

elektrotechnický zkušební ústav ezú -1- Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

30.10.2020

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko

* C E R / 1 2 0 0 5 5 1 *

022429-01