ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210027

Výrobek: Pojistkový odpínač

Typ: OPVP (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 32 A, 63 A, 125 A; 690 V AC, 440 V DC

Objednatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 022972-01/01 ze dne: 14.01.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-3 ed. 3:10+A1:12+A2:16, ČSN EN 60947-1 ed.4:08+A1:11+A2:15

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát" a na základě smlouvy č. 022972 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 03.02.2024

04.02.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

elektrotechnický zkušební ústav ezú -1- Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

razítko

CER/1210027

022972-01

Přehled typové řady:

Typové označení	I_e	U_e
OPVP10-1	32 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP10-1-S	32 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP10-1N	32 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP10-2	32 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP10-2-S	32 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP10-3	32 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP10-3-S	32 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP10-3N	32 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP14-1	63 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP14-1-S	63 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP14-1N	63 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP14-2	63 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP14-2-S	63 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP14-3	63 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP14-3-S	63 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP14-3N	63 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP22-1	125 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP22-1-S	125 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP22-1N	125 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP22-2	125 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP22-2-S	125 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP22-3	125 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP22-3-S	125 A	690 V a.c./440 V d.c.
OPVP22-3N	125 A	690 V a.c./440 V d.c.

elektrotechnický zkušební ústav
ezú
Pod lipami 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja
-1-